



2022年3月22日

各 位

上場会社名 神東塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 高沢 聡
(コード番号 4615)
問合せ先責任者 総務人事室部長 塚越 学
(TEL 06-6426-3355)

当社製の一部製品に係る不適切行為に関するお知らせ (第4報)

当社における不適切行為により、お取引先様、水道事業者様をはじめ関係者の皆様方にご迷惑、ご心配をおかけしていることに対しまして、心よりお詫び申し上げます。

当社は、2022年1月31日付け「当社製の一部製品に係る不適切行為に関するお知らせ (第3報)」(以下「第3報」といいます。)で公表いたしましたとおり、当該不適切行為に係る当社塗料製品の規格適合や水質の安全性への影響については、確認のための試験を、公益社団法人日本水道協会(以下「水道協会」といいます。)のご指導を得ながら、鋭意進めているところでございます。

この度、「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める浸出試験の結果により、下記の塗料について衛生性に問題がないことが確認できましたのでご報告いたします。また、残りの型式についても同様の浸出試験を実施しており、試験結果が判明次第、公表させていただきます。

本件により、お取引先様、水道事業者様をはじめ皆様方にご迷惑、ご心配をおかけしていることに対しまして、重ねて心よりお詫び申し上げます。

記

今回、「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める衛生性が確認された型式

- ・ シントーコート 139
- ・ クボタコート#4100
- ・ ダクタイル管外面補修用塗料
- ・ タイセイコート#139 (グレー)
- ・ クボタコート EM#1001NT-LO
- ・ ニッチューコート E#7000 グレー
- ・ シントーコート 139 (H) グレー

なお、当社塗料を用いた水道用資機材のうち、上記7型式のほか、15型式について、2022年1月28日までに既に出荷自粛が解除されています。水道協会検査品の出荷可否についての最新状況は、水道協会のWebサイトにてご確認いただけます。

以 上