

2022年4月6日

各 位

インフラファンド発行者名

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

代表者名 執行役員

柳澤 宏

(コード番号 9284)

管理会社名

カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

柳澤 宏

問合せ先 財務企画部長

吉田 圭一

TEL: 03-6279-0311

運用資産における発電停止等に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）がO&M業務を委託するカナディアン・ソーラーO&Mジャパン株式会社からの報告によると、本投資法人が所有するCS丸森町発電所の発電停止およびCS高山市発電所の出力減が発生しておりますので下記のとおりお知らせします。

記

1. CS丸森町発電所

本発電所の主変圧器について、2022年3月28日に絶縁油分析試験を実施したところ、大幅な異常値が確認されました。試験の分析結果から、主変圧器の運転を継続すると事故発生の恐れがあるため、2022年4月5日に主変圧器を停止し、主変圧器の交換を完了するまでの間、発電停止しました。

今後の復旧については、主変圧器交換を実施した後の2022年4月末を予定しています。

2. CS高山市発電所

2021年12月からの積雪の影響により、2022年2月7日に本発電所内でパネル及び架台が破損（以下「本破損」といいます。）していることを確認したため、電気事故防止の観点から、破損箇所に関連する一部ストリングス（回路）を停止しました。その後、2回の除雪を実施し、2022年3月15日に詳細を調査したところ、破損しているパネルは全体の約15%であることを確認し、破損箇所に関連するストリングスを更に停止しました。本破損により、現在の発電所の出力は設計値の約43%となっています。

今後のストリングス復旧については、破損部品の調達、架台の補修、再発防止策の実施、パネルの再設置を実施した数か月後を予定しています。

なお、CS丸森町発電所およびCS高山市発電所いずれについても月次で発電量予測値の70%相当部分は基本賃料として賃借人より収受できるため、発電停止による本投資法人全体の受取賃料に与える影響は軽微であり、2022年6月期（第10期）および2022年12月期（第11期）における本投資法人の運用状況の予想の修正はありません。

以上

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.canadiansolarinfra.com>