

2018年10月22日



各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証第1部)  
代 表 者 役職名 代表取締役会長兼社長  
氏 名 大内 厚  
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員  
コーポレート本部長  
氏 名 原 芳幸  
TEL (03) 6369-8215

### 本日の一部報道について

本日、東京新聞朝刊にて報道されました東京国際空港国際線ターミナルビルにおける当社空調設備工事につきましては、本年6月に天井内空調設備用配管の耐震支持\*の一部に建築設備耐震設計・施工指針と異なる施工箇所があることが判明し、既に同月中に補強措置を完了しております。

当該施工箇所については、補強前においても配管が落下する恐れはなかったことが確認されておりますが、関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

当社は、本件を重く受け止め、技術員の指導・教育の再徹底、品質管理体制の一層の充実を図ってまいります。

※耐震支持：常時の配管等の自重を支えるものとは別に、地震時の過大な揺れによる配管等の損傷を抑制する支持。

以上